



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision des

Wasserwerkes Stockhausen

vom 08.04.2025

Betreiber: Hochsauerlandwasser GmbH,
Auf'm Brinke 11 in 59872 Meschede
Standort: Wasserwerk Stockhausen
Am Wasserwerk 1 in 59872 Meschede

Die Hochsauerlandwasser GmbH betreibt am o. g. Standort das Wasserwerk Stockhausen.

Datum der Überwachung:	20.02.2025
Vor-Ort-Aufwand (einschl. angefallene Fahrzeit):	13,5 Personenstunden
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	8 Personenstunden
Gesamtaufwand:	21,5 Personenstunden

Art der Revision:	☒ angemeldet / ☐ unangemeldet
Zuständige Behörde:	Bezirksregierung Arnsberg
Weitere beteiligte Behörden:	keine

Medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:

- Nebenbestimmungen aus wasserrechtlichem Bescheid
- AwSV
- Industrieabwasser
- Dokumentation

Grundlage der Überwachung:

- § 100 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 93 Landeswassergesetz NRW
- Bewilligung / Erlaubnis v. 05.02.2021
- Erlaubnis v. 29.09.2008

Ergebnis der Überwachung:

- **kein Mangel**

Veranlasste Maßnahmen: Nachreichung von Unterlagen

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.