



# **Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg**

## **zur Umweltrevision am**

### **Hochwasserrückhaltebecken Bönen**

vom 23.11.2020

Betreiber: Lippeverband  
Standort: HRB Bönen, Gemeinde Bönen, Kreis Unna

Der Lippeverband betreibt am o. g. Standort eine Anlage nach DIN 19700 im Gewässer Seseke zum Hochwasserschutz.

Datum der Überwachung:	08.10.2020
Vor-Ort-Aufwand:	5,25 Personenstunden
Aufwand der Vor- und Nachbereitung:	5,75 Personenstunden
Gesamtaufwand:	11,00 Personenstunden

Art der Revision:  angemeldet /  unangemeldet  
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg  
Weitere beteiligte Behörden: keine

Medienübergreifende Überwachung mit dem Schwerpunkt:

- Bauwerkszustand
- Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlage der Überwachung:

- § 100 Wasserhaushaltsgesetz i. V. m. § 93 Landeswassergesetz NRW
- DIN 19700 - Stauanlagen

Ergebnis der Überwachung:

- Ein geringfügiger Mangel:
  - eine defekte Mess- und Kontrolleinrichtung

Veranlasste Maßnahmen:

- Die Beseitigung des Mangels wurde während der technischen Überprüfung und in der Niederschrift vom 23.11.2020 gefordert.

## Definition der Mängelcharakterisierung:

### Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

### Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

### Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.