



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg zur Umweltrevision einer

Anlage zur Behandlung von kommunalem Abwasser

vom 21.03.2017

Betreiber: Ruhrverband Essen
Standort: Kläranlage Arnsberg
Obereimer 24
59821 Arnsberg

Der Ruhrverband betreibt am o. g. Standort die Kläranlage Arnsberg. Die Kläranlage Arnsberg ist mit mechanischen und biologischen Stufen zur weitergehenden Reinigung des Abwassers von Ortsteilen der Stadt Arnsberg ausgerüstet.

Datum der Überwachung: 21.03.2017
Vor-Ort-Aufwand: 3 Personenstd.
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 12 h
Gesamtaufwand: 15 h
Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg
Beteiligte Stellen: Ruhrverband, Regionalbereich Nord

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht:

- Wasser (Abwasser) und Boden (Umgang mit wassergefährdenden Stoffen)
- Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlage der Überprüfung: - § 100 WHG i.V. mit § 93 LWG
- Genehmigung nach § 57(2) LWG
- Erlaubnis nach § 8 WHG

Ergebnis der Überprüfung: **geringfügige Mängel**

Veranlasste Maßnahmen: Überwachungsprogramm überarbeiten, Verlegung von pH- und Leitfähigkeitsmessstelle in den Zulauf des RÜB, Erlaubnis Antrag für Grundwasserentnahme anpassen, Grundwasserbrunnen sind abzudecken, Mengennormung ist zu überprüfen. Zu erledigen bis 06.2017 und 09.2017.

Geringfügige Mängel (kurze allgemeine Beschreibung)

(sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionsschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.)

Erhebliche Mängel (kurze allgemeine Beschreibung)

(sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.)

Schwerwiegende Mängel: (kurze allgemeine Beschreibung)

(sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.)