



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision einer

Anlage zur Behandlung von kommunalem Abwasser

vom 19.05.2022

Betreiber: Stadt Hilchenbach: Postfach 1360, 57261 Hilchenbach

Die Stadt Hilchenbach betreibt am Standort Kreuztal-Kredenbach, Jonannespfad 15, die Kläranlage Ferndorftal.

Datum der Überwachung: 19.05.2022
Vor-Ort-Aufwand (inkl. Fahrt): 2,5 Personenstunden
Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 8,5 Personenstunden
Gesamtaufwand: 11,0 Personenstunden
Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg
Weitere beteiligte Behörden: keine

Folgende Umweltmedien wurden bei der Überwachung schwerpunktmäßig überwacht: Wasser (Abwasser), Umgang mit wassergefährdenden Stoffen, Funktion und Betrieb von Anlagenteilen

Grundlage der Überwachung: - § 100 WHG i.V. mit § 93 LWG
- Genehmigung gemäß § 57.2 LWG
- § 8 WHG

Ergebnis der Überwachung: Geringfügige Mängel
3 Anlagendokumentationen gem. § 43 AwSV für Lagerung Eisen III-Chlorid und 2 Dieseltanks, einschl. Betriebsanweisungen, sind zu erstellen. Unterlagen Inbetriebnahme Lagerbehälter FeCl₃, Datum/Unterlagen Stilllegung Glycotat-Tank.

Veranlasste Maßnahmen: Der Betreiber wurde durch Revisionsschreiben vom 19.07.2022 zur Mängelbeseitigung aufgefordert. Alle geforderten Unterlagen wurden mit Datum vom 19.07.2022 vorgelegt.

Definition der Mängelcharakterisierung:

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisionschreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstilllegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.