



Umweltinspektionsbericht der Bezirksregierung Arnsberg

zur Umweltrevision einer Anlage

zur Erzeugung von Strom und Fernwärme

vom 12.06.2018

Betreiber: STEAG GmbH, Rüttenscheider Str. 1-3, 45128 Essen

Die STEAG GmbH betreibt am Standort Hertener Str. 16 in 44653 Herne ein Heizkraftwerk zur Erzeugung von Strom und Fernwärme (Nr. 1.1 des Anhangs 1 der 4. BImSchV bzw. eine Tätigkeit nach Nr. 1.1 des Anhangs 1 der IE-RL).

Datum der Überwachung: 23.04.2018.

Vor-Ort-Aufwand: 17,25 Personenstunden.

Aufwand der Vor- und Nachbereitung: 9,00 Personenstunden.

Gesamtaufwand: 26,25 Stunden.

Art der Revision: angemeldet / unangemeldet
Zuständige Behörde: Bezirksregierung Arnsberg (Dez. 53)

Bei der Umweltrevision wurden die Vorgaben der Verordnung über Kühltürme (42. BImSchV), der Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und das beim Betrieb des HKW entstehende Industrieabwasser, auf evtl. vorliegende Mängel überprüft.

Grundlage der Überprüfung: § 52 / § 52a Abs. 5 BImSchG.

Ergebnis der Überprüfung: keine Mängel.

Geringfügige Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die augenscheinlich nicht zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Ein Vermerk oder ein Revisions schreiben ist ausreichend. Der Betreiber bestätigt die Beseitigung der Mängel innerhalb einer angemessenen, vereinbarten Frist.

Erhebliche Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu Umweltbeeinträchtigungen führen können. Die Beseitigung dieser Mängel ist innerhalb einer festgesetzten Frist mit anschließender Vollzugsmeldung zu fordern. Die Mängelbeseitigung soll zeitnah vor Ort überprüft und dokumentiert werden.

Schwerwiegende Mängel

sind festgestellte Verstöße gegen materielle oder formelle Anforderungen, die zu akuten, erheblichen Umweltbeeinträchtigungen führen können. Eine Beseitigung dieser Mängel durch den Betreiber ist unverzüglich zu fordern. Ggf. ist eine Stilllegung/Teilstillegung der Anlage zu prüfen. Die Mängelbeseitigung ist zeitnah zu überprüfen und zu dokumentieren.